

2019年城镇燃气跨部门“双随机一公开”

联合抽查记录表

企业名称：*大亚湾运行泰安液化气站*

序号	检查项目	检查情况
1	应制定各岗位安全操作规程、岗位责任制、交接班制、巡回检查制、安全教育制、事故紧急处理预案、钢瓶充装检查制、门卫登记制等安全管理制度	✓
2	应有设备维修、保养制度和设备档案	✓
3	罐区应有防火、防爆、防雷和防静电安全措施，并装有可燃气体报警器和检测装置	✓
4	罐区所有储罐均需有质监部门颁发的压力容器使用证和定期检验报告	✓ <i>储罐上未粘贴使用登记证标志</i>
5	储罐上的安全阀、液位计、温度计、压力表应定期检验，喷淋装置系统符合消防要求，液位计上有最高液面限位线	✓
6	有残液回收装置和相应的安全措施	✓
7	灌装台帐记录齐全，超期钢瓶及时送检	✓
8	液化石油气槽车应有市场监管部门颁发的使用证和定期检验报告	✓
9	烃泵、压缩机专人操作、专人管理，并定期检修	✓
10	应配备一定数量的消防设备，每半年检查一次	✓
11	罐区应有两路电源，总控制水阀设在防火堤外	✓
12	应设有专用消防水源，消防系统能随时投入正常使用，消防通道保持畅通	✓
13	液化气管理、灌装、运输人员应经专业安全知识培训，槽车驾驶员、押运员均应持证上岗	✓
14	应配备与储存量相适应的管理人员和专（兼）职消防队员，并定期训练	✓
备注		

检查人员：市住建局： 胡宇

市市场监管局： 钟锦村

市执法局： 侯林

市应急局： 卢志敏

市交通局： 杜

区住建局： 刘 2019.11.14

被检查单位代表人： 董振宇

日期：2019年11月14日

2019年城镇燃气跨部门“双随机一公开”

联合抽查记录表

企业名称：惠州大亚湾运行合隆液化气有限公司

序号	检查项目	检查情况
1	应制定各岗位安全操作规程、岗位责任制、交接班制、巡回检查制、安全教育制、事故紧急处理预案、钢瓶充装检查制、门卫登记制等安全管理制度	✓
2	应有设备维修、保养制度和设备档案	✓
3	罐区应有防火、防爆、防雷和防静电安全措施，并装有可燃气体报警器和检测装置	✓
4	罐区所有储罐均需有质监部门颁发的压力容器使用证和定期检验报告	✓ 应将使用登记标志张贴在储罐显眼位置
5	储罐上的安全阀、液位计、温度计、压力表应定期检验，喷淋装置系统符合消防要求，液位计上有最高液面限位线	✓
6	有残液回收装置和相应的安全措施	✓
7	灌装台帐记录齐全，超期钢瓶及时送检	✓
8	液化石油气槽车应有市场监管部门颁发的使用证和定期检验报告	✓
9	烃泵、压缩机专人操作、专人管理，并定期检修	✓
10	应配备一定数量的消防设备，每半年检查一次	✓
11	罐区应有两路电源，总控制水阀设在防火堤外	✓
12	应设有专用消防水源，消防系统能随时投入正常使用，消防通道保持畅通	✓ 消防通道需维护
13	液化气管理、灌装、运输人员应经专业安全知识培训，槽车驾驶员、押运员均应持证上岗	✓
14	应配备与储存量相适应的管理人员和专（兼）职消防队员，并定期训练	✓
备注		

检查人员：市住建局：彭宇

市市场监管局：解梅彬

市执法局：袁琳

市应急局：卢玉强

市交通局：李松

住建局：李松 2019.11.14

被检查单位代表人：李松

日期：2019年11月14日